



Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma

FONOGRAMMA IN PARTENZA

INDIRIZZI	RICEVUTO	TRASMESSO	DATA/ORA
Direzione "Istituto Comprensivo La Giustiniana"	0630365205		
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio			
XX Municipio Roma Capitale			
XX Gruppo Polizia Roma Capitale			
p.c. Comm.to P.S. Ponte Milvio			

N° TESTO : 63243 IN DATA : 05/11/2012

Rif. SCHEDA N°39756

Personale di questo comando è intervenuto in data odierna in Roma, via Maurizio Giglio 25, presso la scuola statale "Istituto comprensivo La Giustiniana" a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura dell'edificio. Il plesso in questione consta di un fabbricato a due piani f.t. con copertura in legno e laterizi. Le infiltrazioni hanno interessato il vano scala, diverse aule al primo piano e, in misura minore altri locali posti al piano terra.

Pur non sussistendo allo stato situazioni di dissesto statico o minacce di imminenti distacchi di porzioni di manufatto, anche in previsione di ulteriori precipitazioni, al fine di prevenire infiltrazioni e danneggiamenti a strutture murarie e impianti elettrici, si rende necessario ed urgente che chi di dovere faccia eseguire con urgenza, sotto la guida di tecnico qualificato e responsabile, previa più accurata verifica, tutti i lavori di riparazione e ripristino che il caso richiede, con particolare riguardo alle condizioni della copertura, dei controsoffitti, degli intonaci interni e degli impianti elettrici.

Nelle more dei provvedimenti di cui sopra, le porzioni d'impianto elettrico direttamente interessate da percolamenti non dovranno essere utilizzati.

Quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

F.to per il **COMANDANTE PROVINCIALE**
IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO
SDACE Michele Pullo